

设计更改通知单

建设单位	北滘镇政府	专业	园建	工程编号	
工程名称	顺德区北滘新城区幼儿园	通知单编号	J修-02	规划院2012_0003变更	
<p>主题：修改材料垫层</p> <p>变更的原因、理由：造价原因</p> <p>变更的内容：除班级活动场地饰面是30厚6~8mm粒径C25彩色强固透水砼的下层构造用220厚10mm粒径C25透水砼外, 其它原有“铺装详图(J-12)”图中220厚10mm粒径C25透水砼垫层改为200厚C20素混凝土.</p>					
更改内容影响的专业： <input checked="" type="checkbox"/> 建筑 <input type="checkbox"/> 结构 <input type="checkbox"/> 给排水 <input type="checkbox"/> 电气 <input type="checkbox"/> 空调 <input type="checkbox"/> 概预算 <input type="checkbox"/> 无影响					
项目负责人：冯晓坤  审核人：陈志敏  设计人：黄卓桃  签发人：黄卓桃 					
相关专业会签：				2012年4月27日	
注：					